



UE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění
Ne. CE/CZ/0707/V7/2024/0624

Jméno a adresa výrobce:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polská Republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ S KOLEJNICÍ DIN

Typ/varianta:

**KDB-S06T, KDB-S08T, KDB-S12T, KDB-S18T, KDB-S24T,
KDB-S36T, KDB-F06T, KDB-F08T, KDB-F12T, KDB-F18T,
KDB-F24T, KDB-F36T, KDB-F54P, KDB-F54P-M, KDB-F12P,
KDB-F18P, KDB-F24P, KDB-S12P, KDB-S18P, KDB-S24P,
KDB-S24PM, KDB-S36P, KDB-F36P, KDB-S36PM, KDB-F24PM,
KDB-F36PM**

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Základní parametry: 400V~; 50/60Hz; 63A; IP 30; IK07

Číslo dávky: #BK2

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Direktiva (LVD) – 2014/35/EU

Direktiva (RoHS) – 2011/65/EU

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN IEC 62208 ed. 3:2024	EN IEC 62208:2023
ČSN EN 61439-3:2012	EN 61439-3:2012
ČSN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňující informace:

zhodné se standardem ČSN EN ISO/IEC 17020

NWP/5729- NWP/5733, NWP/10623; ID 0707; S.CE/0624

Radzionków, 04.12.2024

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Dariusz Staniczek
Adam Wabnic

(jméno, funkce) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | kanlux.com