

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1038/V9/2023/1003

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- (1) **OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED**  
(2) **ZAWIESIE ELEKTRYCZNE**

Typ/typy: (1) **AL-SL-x-y-z-NT, AL-SH-x-y-z-NT, AL-ML-x-y-z-NT, AL-MH-x-y-z-NT, AL-MM-x-y-z-NT, AL-LL-x-y-z-NT, AL-LH-x-y-z-NT, AL-MS-x-y-z-NT, ALD-SL-x-y-z-NT, ALD-SH-x-y-z-NT, ALD-ML-x-y-z-NT, ALD-MH-x-y-z-NT, ALD-MM-x-y-z-NT, ALD-LL-x-y-z-NT, ALD-LH-x-y-z-NT, AL-wAS-NW-y-W-NT, AL-CL-x-MAT-B-NT, ALCL-SLL-WW-MAT-B-NT, AL-CSTtg-LS-NW-RST-W, AL-MSH-WW-MAT-B-NT, AL-LH-NW-MAT-GD-NT**

- (2) **ALIN CORD 1F-u, ALIN CORD DALI 1F-u**

x= NW, WW; y= MAT, MPR, RST; z= W, B, S; w= MM, LL, MH, LH; u= W, B, SR, GD

Znak towarowy:

**Kanlux**

Podstawowe parametry: 220-240V~; 50Hz; klasa I; IP20; ALD – DALI; LED SMD: SL – 10W, SH, CL – 19W, ML – 25W, MM – 29W, MH – 40W, LL – 33W, LH – 52W, SLL – 37W

Oznaczenie serii/partii: #CK

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**  
**Dyrektywa (EMC) – 2014/30/EU**  
**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**  
**Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 60598-1:2015 +A1:2018**  
**EN 60598-2-1:1989**  
**EN 62471:2008**  
**EN IEC 55015:2019 +A11:2020**

**EN IEC 61000-3-2:2019**  
**EN 61000-3-3:2013 +A1:2019**  
**EN 61547:2009**  
**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**

potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

**NWP/WO; ID 1038; S.CE/1003****Radzionków, 22.11.2023**

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badaawczego  
*Krzysztof Żurek*

**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
*Dariusz Staniczek*

**Kanlux SA**  
Kierownik ds. Wdrożeń  
i Certyfikacji Produktów  
*Adam Wabnic*

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**