

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/0643/V5/2024/0561

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY**

Typ/typy:

**KRD6-2/25/30, KRD6-2/40/30, KRD6-2/63/30, KRD6-4/25/30,  
KRD6-4/40/30, KRD6-4/63/30, KRD6-2/16/10, KRD6-2/25/30-A,  
KRD6-2/40/30-A, KRD6-4/25/30-A, KRD6-4/40/30-A, KRD6-4/63/30-A,  
KRD6-2/16/10-A, KRD6-2/25/300, KRD6-4/100/30, KRD6-4/100/30-A,  
KRD6-4/63/300, KRD6-2/25/100, KRD6-2/25/100-A, KRD6-2/40/100,  
KRD6-2/40/100-A, KRD6-2/63/100, KRD6-4/25/100, KRD6-4/25/100-A,  
KRD6-4/40/100, KRD6-4/40/100-A, KRD6-4/63/100, KRD6-4/63/100-A**

Znak towarowy:

**IDEAL<sup>TS</sup>**  
by KanluxPodstawowe parametry:  $U_c = 230V\sim (1P+N), 400V\sim (3P+N); I_n = 16A, 25A, 40A, 63A, 100A;$   
 $I_{\Delta n} = 10mA, 30mA, 100mA, 300mA; I_{nc} = 6000A; I_m = 500A$ 

Oznaczenie od serii/partii: #BJ4

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015****EN 61008-2-1:1994 +A11:1998****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5698, NWP/5699, NWP/5700, NWP/5701; ID 0643; S.CE/0561**

Radzionków, 17.10.2024

**Kanlux S.A.**  
Kierownik Laboratorium Badawczego  
Krzysztof Żurek**Kanlux S.A.**  
Dyrektor Działu Technicznego  
Dariusz Staniczek

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)