

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0642/V3/2023/0564

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

ROZŁACZNIK IZOLACYJNY

Typ/typy:

**KMI-1/25A, KMI-1/40A, KMI-1/63A, KMI-2/25A,
KMI-2/40A, KMI-2/63A, KMI-3/25A, KMI-3/40A,
KMI-3/63A, KMI-3/80A, KMI-3/100A, KMI-4/63A,
KMI-4/100A, KMI-R-3/40A, KMI-R-3/125A**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by KanluxPodstawowe parametry: Uc = 240/415V~ (1P), 400V~ (2P, 3P, 4P); 50Hz;
In = 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A; AC-22A

Oznaczenie serii/partii: #CI

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN IEC 60947-3:2021**EN IEC 60947-1:2021****EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5704, NWP/5845, NWP/5846; ID 0642, ID 1201; S.CE/0564**

Radzionków, 11.10.2023

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek Dariusz Staniczek Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl