

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr CE/PL/0644/V5/2024/0562

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY
Z ZABEZPIECZENIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM

Typ/typy:

KRO6-2/B6/30, KRO6-2/B10/30, KRO6-2/B16/30,
KRO6-2/B20/30, KRO6-2/B25/30, KRO6-2/B10/30-A,
KRO6-2/B16/30-A, KRO6-2/C10/30, KRO6-2/C16/30,
KRO6-2/B20/30-A, KRO6-2/C20/30, KRO6-2/C20/30-A,
KRO6-2/C10/30-A, KRO6-2/C16/30-A, KRO6-2/C25/30,
KRO6-2/C25/30-A, KRO6-2/C32/30, KRO6-2/C32/30-A

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Podstawowe parametry:

Uc = 230V~; In = 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A; IΔn = 30mA; Inc = 6000A;
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

Oznaczenie od serii/partii:

#BJ4

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61009-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2016 +A13:2021
EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/5702, NWP/5703; ID 0644; S.CE/0562

Radzionków, 06.11.2024

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof ŻurekKanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz StaniczekKanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl