

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr S.CE/PL/0675/V1/2016/599



Producent

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

niniejszym deklaruje, że wyrób:

(a) GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE**(b) WKŁADKA TOPIKOWA D02**Typ / typy: **(a) KFB02-63-1P, (b1) KFL-D02-20, (b2) KFL-D02-25, (b3) KFL-D02-35, (b4) KFL-D02-50, (b5) KFL-D02-63**

Znak towarowy:



Podstawowe parametry: (a): 400V~; In = 63A; 1P; D02 (E18)

(b): 400V~; In = 20A..63A; 50kA~; gL-gG

jest zgodny z postanowieniami poniższych przepisów dokonujących w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
(wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami)**Dyrektywa (LVD) – 2006/95/EC****Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EC**

wskazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:

EN 60269-1:2007 +A1:2009 +A2:2014**HD 60269-3:2010 +A1:2013****EN 50581:2012****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2008** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL8000069 wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie **CE: 16****NWP/5645, NWP/5646, NWP/5648; ID 0675; S.CE/599****Radzionków, 18.03.2016**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux S.A. Specjalista ds. Wdrożenia i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek
Dariusz Staniczek
Adam Wabnic

Imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji

www.kanlux.pl