

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

Nr CE/PL/1218/V1/2023/1123

Nazwa i adres producenta:

**KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

**(1) OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED  
(2) OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED  
Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU**

Typ/typy:

- (1) IPER LED 10W-NW-x, IPER LED 19W-NW-x,  
IPER LED 26W-NW-x, IPER LED 35W-NW-x,  
(2) IPER LED 10W-NW-x-SE, IPER LED 19W-NW-x-SE,  
IPER LED 26W-NW-x-SE, IPER LED 35W-NW-x-SE  
x= O, L**

Znak towarowy:

**Kanlux****Podstawowe parametry:** 220-240V~; 50Hz; klasa II; IP65; LED SMD: 10W, 19W, 26W, 35W; IK10  
(2) - CW radar 5,8GHz; P<sub>pr</sub><10mW**Oznaczenie od serii/partii:** #CJ1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

**Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU  
Dyrektywa (RED) – 2014/53/EU  
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863  
Dyrektywa (EuP) – 2009/125/EC**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

**EN IEC 60598-1:2021 +A11:2022  
EN IEC 60598-2-1:2021  
ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019  
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2:2023  
EN 62471:2008****EN 62493:2015  
EN IEC 55015:2019 +A11:2020  
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021  
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021  
EN 61547:2009  
EN IEC 63000:2018****Informacje dodatkowe:**Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**  
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/12051; ID 1218; S.CE/1123****Radzionków, 24.10.2023**

**Kanlux S.A.** Kierownik Laboratorium Badawczego  
**Kanlux S.A.** Dyrektor Działu Technicznego  
**Kanlux SA** Kierownik ds. Wdrożeń i Certyfikacji Produktów

Krzysztof Żurek Dariusz Staniczek Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

**Kanlux SA** ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**