

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE



Nr CE/PL/1317/V1/2024/1175

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

Typ/typy: **KRD10-2/25/30-B, KRD10-2/40/30-B, KRD10-2/63/30-B,
KRD10-2/25/100-B, KRD10-2/40/100-B, KRD10-2/63/100-B,
KRD10-2/25/300-B, KRD10-2/40/300-B, KRD10-2/63/300-B,
KRD10-4/25/30-B, KRD10-4/40/30-B, KRD10-4/63/30-B,
KRD10-4/25/100-B, KRD10-4/40/100-B, KRD10-4/63/100-B,
KRD10-4/25/300-B, KRD10-4/40/300-B, KRD10-4/63/300-B**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Podstawowe parametry: $U_n = 230/240V\sim (1P+N), 400/415V\sim (3P+N); I_n = 25A, 40A, 63A;$
 $I_{\Delta n} = 30mA, 100mA, 300mA; I_{nc} = 10000A; I_m = 500A$

Oznaczenie od serii/partii: #BJ2, #BL1

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU
Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 61008-1:2012 +A1:2014 +A2:2014 +A11:2015 +A12:2017
EN 61008-2-1:1994 +A11:1998
EN 62423:2012 +A11:2021 +A12:2022
EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015**
potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

NWP/WO; ID 1317; S.CE/1175

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

Radzionków, 04.12.2024

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | kanlux.pl