



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

№. CE/SK/0707/V7/2024/0624

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

ELEKTRICKÁ ROZVODNICA SO ZBERNICOU DIN

Typ/varianta:

**KDB-S06T, KDB-S08T, KDB-S12T, KDB-S18T, KDB-S24T,
KDB-S36T, KDB-F06T, KDB-F08T, KDB-F12T, KDB-F18T,
KDB-F24T, KDB-F36T, KDB-F54P, KDB-F54P-M, KDB-F12P,
KDB-F18P, KDB-F24P, KDB-S12P, KDB-S18P, KDB-S24P,
KDB-S24PM, KDB-S36P, KDB-F36P, KDB-S36PM, KDB-F24PM,
KDB-F36PM**

Ochranná známka:

IDEAL^{TS}
by Kanlux

Základné parametre:

400V~; 50/60Hz; 63A; IP 30; IK07

Sériové číslo:

#BK2

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN IEC 62208:2023	EN IEC 62208:2023
STN EN 61439-3:2012	EN 61439-3:2012
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/5729-NWP/5733, NWP/10623; ID 0707; S.CE/624

Radzionków, 04.12.2024

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staniczek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(méno, funkcia) (podpis)