



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

№. CE/SK/1331/V1/2025/1188

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

LED SVIETIDLO S POHYBOVÝM SENZOROM

Typ/varianta:

ERGA PIR 17W CCT-B, ERGA PIR 17W CCT-W

Ochranná známka:

Kanlux

Základné parametre: 220-240V~; 50Hz; trieda II; IP20; LED SMD: 17W

Sériové číslo: #AB2

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

- Smernica (LVD)** – 2014/35/EU
- Smernica (EMC)** – 2014/30/EU
- Smernica (RoHS)** – 2011/65/EU, (EU)2015/863
- Smernica (EuP)** – 2009/125/EC

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN IEC EN 60598-1:2021+A11:2023	EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
STN EN IEC 60598-2-1:2021	EN IEC 60598-2-1:2021
STN EN 62471:2009	EN 62471:2008
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
STN EN 61000-3-3:2014 +A1:2020 +A2:2022	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/12591; ID 1331; S.CE/1188

Radzionków, 06.03.2025

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**

Kanlux S.A. Kierownik Laboratorium Badawczego
Kanlux S.A. Dyrektor Działu Technicznego
Kanlux SA Kierownik ds. Wdrożeń
 Krzysztof Żurek Dariusz Stanczek Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)