



EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ne. CE/SK/1237/V1/2024/1136

Meno a adresa výrobcu:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poľská Republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia:

(1) **POHYBOVÉ ČIDLO**
(2) **SNÍMAČ PRÍTOMNOSTI**

Typ/varianta:

- (1) **SENSQUARE-W, SENSQUARE-B,**
(2) **SENTO-O-WT-W, SENTO-O-WT-B**

Ochranná známka:

Kanlux

Základné parametre:

220-240V~; 50Hz; trieda II; (1) – IP54; (2) – IP44/IP20;
(1) – max 8m; max 1200VA; GLS – max 1200W, LED – max 180W, CFL – max 720W
(2) – max 10m; max 2000VA; GLS – max 1000W, LED – max 300W, CFL – max 100W

Sériové číslo:

#CL

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica (LVD) – 2014/35/EU

Smernica (EMC) – 2014/30/EU

Smernica (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Slovenské normy	Európske normy
STN EN 60669-1:2018	EN 60669-1:2018
STN EN 60669-2-1:2005 +A1:2010 +A12:2011	EN IEC 60669-2-1:2022 +A11:2022
STN EN IEC 55015:2020 +A11:2020	EN IEC 55015:2019 +A11:2020
STN EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021	EN IEC 61000-3-2:2019
STN EN 61000-3-3:2014	EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
STN EN 61547:2010	EN 61547:2009
STN EN IEC 63000:2019	EN IEC 63000:2018

Doplňujúce informácie:

NWP/WO; ID 1237; S.CE/1136

Radzionków, 29.01.2024

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Staszek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(meno, funkcia) (podpis)

Kanlux SA 1-3 Objazdowa St., 41-922 Radzionków, Poland | ph. +48 32/388 74 00, fax +48 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.com | **kanlux.com**