

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Kanlux S.A.  
Ul. Objazdowa 1-3  
41-922 Radzionkow  
Poland

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Leitungsschutzschalter**  
***Circuit-breaker***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2006-03; EN 60898-1:2003+A1:2004+Cor. 2004+A11:2005  
DIN EN 60898-1/A12 (VDE 0641-11/A12):2009-02; EN 60898-1:2003/A12:2008  
DIN EN 60898-1/A13 (VDE 0641-11/A13):2013-01; EN 60898-1:2003/A13:2012



Aktenzeichen: 5026506-1200-0001 / 269331

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40051584

Blatt 1

*Certificate No.*

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2020-03-25

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Kanlux S.A., Ul. Objazdowa 1-3, 41-922 RADZIONKOW, POLAND

Aktenzeichen / *File ref.*  
5026506-1200-0001 / 269331 / TL3 / KOH

Datum / *Date*  
2020-03-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40051584.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40051584.*

## Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker*

Typ(en) / *Type(s)*

### KMBX- X YY / Z

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	1P: 230/400 V 2P, 3P, 4P: 400 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A
Bemessungsfrequenz <i>Rated frequency</i>	50/60 Hz
Bemessungsschaltvermögen <i>Rated making and breaking capacity</i>	KMB10: 10 kA KMB6: 6 kA
Energiebegrenzungsklasse <i>Energy limiting class</i>	KMB10: 3 KMB6: 1
Auslösecharakteristik <i>Instantaneous tripping current</i>	B,C
Abstand des Gitterstromkreises <i>Grid distance</i>	45 mm
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	1P, 2P, 3P, 4P
Anschluss <i>Connection</i>	Schraubklemmen Kabelschuhklemme (nur lastseitig) <i>screw-type terminals lug terminals (only load side)</i>
Anbringungsart <i>Attachment type</i>	Tragschienenmontage <i>DIN Rail mounting</i>
Farben <i>Colours</i>	Schienenraster: alle Bedienelement: alle Gehäuse: Weiß <i>rail grip: all actuator: all housing: white</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Kanlux S.A., Ul. Objazdowa 1-3, 41-922 RADZIONKOW, POLAND

Aktenzeichen / *File ref.*  
5026506-1200-0001 / 269331 / TL3 / KOH

Datum / *Date*  
2020-03-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40051584.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40051584.*

Weitere Angaben siehe Anlage Nr. 100 vom 2020-03-25  
300 vom 2020-03-25  
*Further information see appendix no. 100 dated 2020-03-25  
300 dated 2020-03-25*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL3  
*Section TL3*